



Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem

tel.: +420 412 870 928

web: www.crr.cz

e-mail: iropustecky@crr.cz

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis objektu

Prostory Centra se nachází ve zvýšeném přízemí administrativní budovy s přístupem bezbariérovou rampou u hlavního vchodu. Upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu není k dispozici.

Vstup

Přístupová ulice Dvořákova je v obtížném podélném sklonu (až 9 %) s asfaltovým povrchem. Schodiště u hlavního vstupu (+7 schodů) překonává dvouramenná zalomená rampa (1. úsek sklon 9 %, šířka 130 cm, délka 215 cm; 2. úsek sklon 10 %, šířka 135 cm, délka 189 cm) opatřená madlem (výška 81 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo zúženo madlem šířka 74 cm, vedlejší křídlo 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. K dispozici je zvonková signalizace (výška 100 cm) pro přivolání personálu z recepcce. U vstupu není k dispozici akustický orientační majáček. Ze stísněného zádveří (hloubka 100 cm) vedou k recepci další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

Interiér

Přístup do prostor Centra je od recepcce uzamčenými dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 81 cm). K dispozici je zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 151 cm). Následuje prostorná chodba s jednotlivými kancelářemi a zasedací místností. Manipulační prostor je dostatečný, všechny průchody v interiéru jsou široké min. 80 cm.

Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory Centra se nachází ve zvýšeném přízemí.

Hygienické zázemí

Přístupná ani částečně přístupná toaleta nejsou k dispozici.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.